

(浄水) 水質試験検査結果証明書  
(基準項目)

北谷町長 渡久地政志 殿

|      |           |
|------|-----------|
| 事業体名 | 北谷町       |
| 水質区分 | 上水道(浄水)   |
| 採取地点 | 北谷浄水場 系統  |
|      | 受水点       |
| 採取箇所 | 桃原配水池 系   |
|      | 北谷町字吉原130 |

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号  
沖縄県南保4水第1号  
株式会社 南西環境研究所  
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4  
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412

|      |                                 |      |                          |
|------|---------------------------------|------|--------------------------|
| 受付日  | 2025年11月18日                     | 検査期日 | 2025年11月18日 ~ 2025年12月1日 |
| 採取日  | 2025年11月18日                     | 気温   | 19.8 °C                  |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 | 水温   | 26.9 °C                  |
| 採取者  | 株式会社南西環境研究所                     | 天候   | 曇り                       |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

| 検査項目                               | 検査結果 | 単位     | 水質基準 <sup>*1</sup> | 検査項目              | 検査結果 | 単位   | 水質基準 <sup>*1</sup> |
|------------------------------------|------|--------|--------------------|-------------------|------|------|--------------------|
| 一般細菌                               | 0    | CFU/mL | 100以下              | 総トリハロメタン          | -    | mg/L | 0.1mg/L以下          |
| 大腸菌                                | 陰性   | -      | 検出されないこと           | トリクロロ酢酸           | -    | mg/L | 0.03mg/L以下         |
| カドミウム及びその化合物                       | -    | mg/L   | 0.003mg/L以下        | プロモジクロロメタン*       | -    | mg/L | 0.03mg/L以下         |
| 水銀及びその化合物                          | -    | mg/L   | 0.0005mg/L以下       | プロモホルム*           | -    | mg/L | 0.09mg/L以下         |
| セレン及びその化合物                         | -    | mg/L   | 0.01mg/L以下         | ホルムアルデヒド          | -    | mg/L | 0.08mg/L以下         |
| 鉛及びその化合物                           | -    | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 亜鉛及びその化合物         | -    | mg/L | 1mg/L以下            |
| ヒ素及びその化合物                          | -    | mg/L   | 0.01mg/L以下         | アルミニウム及びその化合物     | -    | mg/L | 0.2mg/L以下          |
| 六価クロム化合物                           | -    | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 鉄及びその化合物          | -    | mg/L | 0.3mg/L以下          |
| 亜硝酸態窒素                             | -    | mg/L   | 0.04mg/L以下         | 銅及びその化合物          | -    | mg/L | 1mg/L以下            |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | -    | mg/L   | 0.01mg/L以下         | ナトリウム及びその化合物      | -    | mg/L | 200mg/L以下          |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | -    | mg/L   | 10mg/L以下           | マンガン及びその化合物       | -    | mg/L | 0.05mg/L以下         |
| フッ素及びその化合物                         | -    | mg/L   | 0.8mg/L以下          | 塩化物イオン            | 47   | mg/L | 200mg/L以下          |
| ホウ素及びその化合物                         | -    | mg/L   | 1mg/L以下            | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 88   | mg/L | 300mg/L以下          |
| 四塩化炭素                              | -    | mg/L   | 0.002mg/L以下        | 蒸発残留物             | -    | mg/L | 500mg/L以下          |
| 1,4-ジオキサン                          | -    | mg/L   | 0.05mg/L以下         | 陰イオン界面活性剤         | -    | mg/L | 0.2mg/L以下          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | -    | mg/L   | 0.04mg/L以下         | ジェオスミン            | -    | mg/L | 0.00001mg/L以下      |
| ジクロロメタン                            | -    | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 2-メチルイソボルネオール     | -    | mg/L | 0.00001mg/L以下      |
| テトラクロロエチレン                         | -    | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 非イオン界面活性剤         | -    | mg/L | 0.02mg/L以下         |
| トリクロロエチレン                          | -    | mg/L   | 0.01mg/L以下         | フェノール類            | -    | mg/L | 0.005mg/L以下        |
| ベンゼン                               | -    | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.8  | mg/L | 3mg/L以下            |
| 塩素酸                                | -    | mg/L   | 0.6mg/L以下          | pH値               | 7.3  | -    | 5.8以上8.6以下         |
| クロロ酢酸                              | -    | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 味                 | 異常なし | -    | 異常でないこと            |
| クロロホルム*                            | -    | mg/L   | 0.06mg/L以下         | 臭気                | 異常なし | -    | 異常でないこと            |
| ジクロロ酢酸                             | -    | mg/L   | 0.03mg/L以下         | 色度                | <0.5 | 度    | 5度以下               |
| ジブロモクロロメタン*                        | -    | mg/L   | 0.1mg/L以下          | 濁度                | <0.1 | 度    | 2度以下               |
| 臭素酸                                | -    | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 残留塩素              | 0.5  | mg/L | -                  |

総トリハロメタンは、\*4項目の和である。  
\*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和6年3月29日厚生労働省令第65号)  
検査の方法：水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 令和7年3月26日環境省告示第25号)

|    |                            |           |      |
|----|----------------------------|-----------|------|
| 判定 | 上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。 | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|----|----------------------------|-----------|------|


\*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。  
\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(浄水) 水質試験検査結果証明書  
(基準項目)

北谷町長 渡久地政志 殿

|      |           |     |  |
|------|-----------|-----|--|
| 事業体名 | 北谷町       |     |  |
| 水質区分 | 上水道(浄水)   |     |  |
| 採取地点 | 北谷浄水場     | 系統  |  |
|      |           | 受水点 |  |
|      | 上勢頭配水池    | 系   |  |
| 採取箇所 | 北谷町字砂辺469 |     |  |

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関 第90号  
沖縄県南保4水第1号  
株式会社 南西環境研究所  
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4  
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



|      |                                 |    |       |      |                          |    |    |
|------|---------------------------------|----|-------|------|--------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年11月18日                     |    |       | 検査期日 | 2025年11月18日 ～ 2025年12月1日 |    |    |
| 採取日  | 2025年11月18日                     | 気温 | 19.8℃ | 水温   | 25.9℃                    | 天候 | 曇り |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |       |      |                          |    |    |
| 採水者  | 株式会社南西環境研究所                     |    |       |      |                          |    |    |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

| 検査項目                               | 検査結果 | 単位     | 水質基準 <sup>*1</sup> | 検査項目              | 検査結果 | 単位   | 水質基準 <sup>*1</sup> |
|------------------------------------|------|--------|--------------------|-------------------|------|------|--------------------|
| 一般細菌                               | 0    | CFU/ml | 100以下              | 総トリハロメタン          | —    | mg/L | 0.1mg/L以下          |
| 大腸菌                                | 陰性   | —      | 検出されないこと           | トリクロロ酢酸           | —    | mg/L | 0.03mg/L以下         |
| カドミウム及びその化合物                       | —    | mg/L   | 0.003mg/L以下        | ブロモジクロロメタン*       | —    | mg/L | 0.03mg/L以下         |
| 水銀及びその化合物                          | —    | mg/L   | 0.0005mg/L以下       | ブロモホルム*           | —    | mg/L | 0.09mg/L以下         |
| セレン及びその化合物                         | —    | mg/L   | 0.01mg/L以下         | ホルムアルデヒド          | —    | mg/L | 0.08mg/L以下         |
| 鉛及びその化合物                           | —    | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 亜鉛及びその化合物         | —    | mg/L | 1mg/L以下            |
| ヒ素及びその化合物                          | —    | mg/L   | 0.01mg/L以下         | アルミニウム及びその化合物     | —    | mg/L | 0.2mg/L以下          |
| 六価クロム化合物                           | —    | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 鉄及びその化合物          | —    | mg/L | 0.3mg/L以下          |
| 亜硝酸態窒素                             | —    | mg/L   | 0.04mg/L以下         | 銅及びその化合物          | —    | mg/L | 1mg/L以下            |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | —    | mg/L   | 0.01mg/L以下         | ナトリウム及びその化合物      | —    | mg/L | 200mg/L以下          |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | —    | mg/L   | 10mg/L以下           | マンガン及びその化合物       | —    | mg/L | 0.05mg/L以下         |
| フッ素及びその化合物                         | —    | mg/L   | 0.8mg/L以下          | 塩化物イオン            | 46   | mg/L | 200mg/L以下          |
| ホウ素及びその化合物                         | —    | mg/L   | 1mg/L以下            | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 74   | mg/L | 300mg/L以下          |
| 四塩化炭素                              | —    | mg/L   | 0.002mg/L以下        | 蒸発残留物             | —    | mg/L | 500mg/L以下          |
| 1,4-ジオキサン                          | —    | mg/L   | 0.05mg/L以下         | 陰イオン界面活性剤         | —    | mg/L | 0.2mg/L以下          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | —    | mg/L   | 0.04mg/L以下         | ジェオスミン            | —    | mg/L | 0.00001mg/L以下      |
| ジクロロメタン                            | —    | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 2-メチルイソボルネオール     | —    | mg/L | 0.00001mg/L以下      |
| テトラクロロエチレン                         | —    | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 非イオン界面活性剤         | —    | mg/L | 0.02mg/L以下         |
| トリクロロエチレン                          | —    | mg/L   | 0.01mg/L以下         | フェノール類            | —    | mg/L | 0.005mg/L以下        |
| ベンゼン                               | —    | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.8  | mg/L | 3mg/L以下            |
| 塩素酸                                | —    | mg/L   | 0.6mg/L以下          | pH値               | 7.4  | —    | 5.8以上8.6以下         |
| クロロ酢酸                              | —    | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 味                 | 異常なし | —    | 異常でないこと            |
| クロロホルム*                            | —    | mg/L   | 0.06mg/L以下         | 臭気                | 異常なし | —    | 異常でないこと            |
| ジクロロ酢酸                             | —    | mg/L   | 0.03mg/L以下         | 色度                | <0.5 | 度    | 5度以下               |
| ジブromクロロメタン*                       | —    | mg/L   | 0.1mg/L以下          | 濁度                | <0.1 | 度    | 2度以下               |
| 臭素酸                                | —    | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 残留塩素              | 0.5  | mg/L | —                  |
|                                    | —    | mg/L   | 0.01mg/L以下         | —                 | —    | —    | —                  |

総トリハロメタンは、\*4項目の和である。

\*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和6年3月29日厚生労働省令第65号)

検査の方法：水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 令和7年3月26日環境省告示第25号)

|     |                            |           |      |
|-----|----------------------------|-----------|------|
| 判 定 | 上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。 | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|-----|----------------------------|-----------|------|


\*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。  
\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

(浄水) 水質試験検査結果証明書  
(基準項目)

北谷町長 渡久地政志 殿

|      |                  |     |  |
|------|------------------|-----|--|
| 事業体名 | 北谷町              |     |  |
| 水質区分 | 上水道(浄水)          |     |  |
| 採取地点 | 北谷浄水場            | 系統  |  |
|      |                  | 受水点 |  |
|      | 謝苅配水池            | 系   |  |
| 採取箇所 | 北谷町字北前276(北前公民館) |     |  |

国土交通大臣及び環境大臣 登録水質検査機関第90号  
沖縄県南保4水第1号  
株式会社 南西環境研究所  
〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4  
TEL 098-835-8411(代) FAX 098-835-8412



|      |                                 |    |         |      |                          |    |    |
|------|---------------------------------|----|---------|------|--------------------------|----|----|
| 受付日  | 2025年11月18日                     |    |         | 検査期日 | 2025年11月18日 ~ 2025年12月1日 |    |    |
| 採取日  | 2025年11月18日                     | 気温 | 21.5 °C | 水温   | 26.8 °C                  | 天候 | 曇り |
| 採取方法 | 上水試験方法 2020年度版 日本水道協会 採取容器に直接採取 |    |         |      |                          |    |    |
| 採水者  | 株式会社南西環境研究所                     |    |         |      |                          |    |    |

上記の受付日の試料について、水質検査の結果を次のとおり証明致します。  
なお、検査結果は受領した試料に対するものです。

| 検査項目                                   | 検査結果 | 単位     | 水質基準 <sup>*1</sup> | 検査項目                  | 検査結果 | 単位   | 水質基準 <sup>*1</sup> |
|----------------------------------------|------|--------|--------------------|-----------------------|------|------|--------------------|
| 一般細菌                                   | 0    | CFU/mL | 100以下              | 総トリハロメタン              | —    | mg/L | 0.1mg/L以下          |
| 大腸菌                                    | 陰性   | —      | 検出されないこと           | トリクロロ酢酸               | —    | mg/L | 0.03mg/L以下         |
| カドミウム及びその化合物                           | —    | mg/L   | 0.003mg/L以下        | プロモジクロロメタン*           | —    | mg/L | 0.03mg/L以下         |
| 水銀及びその化合物                              | —    | mg/L   | 0.0005mg/L以下       | プロモホルム*               | —    | mg/L | 0.09mg/L以下         |
| セレン及びその化合物                             | —    | mg/L   | 0.01mg/L以下         | ホルムアルデヒド              | —    | mg/L | 0.08mg/L以下         |
| 鉛及びその化合物                               | —    | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 亜鉛及びその化合物             | —    | mg/L | 1mg/L以下            |
| ヒ素及びその化合物                              | —    | mg/L   | 0.01mg/L以下         | アルミニウム及びその化合物         | —    | mg/L | 0.2mg/L以下          |
| 六価クロム化合物                               | —    | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 鉄及びその化合物              | —    | mg/L | 0.3mg/L以下          |
| 亜硝酸態窒素                                 | —    | mg/L   | 0.04mg/L以下         | 銅及びその化合物              | —    | mg/L | 1mg/L以下            |
| シアン化物イオン及び<br>塩化シアン                    | —    | mg/L   | 0.01mg/L以下         | ナトリウム及びその化合物          | —    | mg/L | 200mg/L以下          |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | —    | mg/L   | 10mg/L以下           | マンガン及びその化合物           | —    | mg/L | 0.05mg/L以下         |
| フッ素及びその化合物                             | —    | mg/L   | 0.8mg/L以下          | 塩化物イオン                | 46   | mg/L | 200mg/L以下          |
| ホウ素及びその化合物                             | —    | mg/L   | 1mg/L以下            | カルシウム、<br>マグネシウム等(硬度) | 80   | mg/L | 300mg/L以下          |
| 四塩化炭素                                  | —    | mg/L   | 0.002mg/L以下        | 蒸発残留物                 | —    | mg/L | 500mg/L以下          |
| 1,4-ジオキサン                              | —    | mg/L   | 0.05mg/L以下         | 陰イオン界面活性剤             | —    | mg/L | 0.2mg/L以下          |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | —    | mg/L   | 0.04mg/L以下         | ジェオスミン                | —    | mg/L | 0.00001mg/L以下      |
| ジクロロメタン                                | —    | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 2-メチルイソボルネオール         | —    | mg/L | 0.00001mg/L以下      |
| テトラクロロエチレン                             | —    | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 非イオン界面活性剤             | —    | mg/L | 0.02mg/L以下         |
| トリクロロエチレン                              | —    | mg/L   | 0.01mg/L以下         | フェノール類                | —    | mg/L | 0.005mg/L以下        |
| ベンゼン                                   | —    | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 有機物<br>(全有機炭素(TOC)の量) | 0.8  | mg/L | 3mg/L以下            |
| 塩素酸                                    | —    | mg/L   | 0.6mg/L以下          | pH値                   | 7.4  | —    | 5.8以上8.6以下         |
| クロロ酢酸                                  | —    | mg/L   | 0.02mg/L以下         | 味                     | 異常なし | —    | 異常でないこと            |
| クロロホルム*                                | —    | mg/L   | 0.06mg/L以下         | 臭気                    | 異常なし | —    | 異常でないこと            |
| ジクロロ酢酸                                 | —    | mg/L   | 0.03mg/L以下         | 色度                    | <0.5 | 度    | 5度以下               |
| ジブromクロロメタン*                           | —    | mg/L   | 0.1mg/L以下          | 濁度                    | <0.1 | 度    | 2度以下               |
| 臭素酸                                    | —    | mg/L   | 0.01mg/L以下         | 残留塩素                  | 0.5  | mg/L | —                  |
|                                        | —    | —      | —                  | —                     | —    | —    | —                  |

総トリハロメタンは、\*4項目の和である。

\*1 水質基準に関する省令(平成15年5月30日 厚生労働省令第101号 最終改正 令和6年3月29日厚生労働省令第65号)

検査の方法：水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号 令和7年3月26日環境省告示第25号)

|     |                            |           |      |
|-----|----------------------------|-----------|------|
| 判 定 | 上記の項目について検査した結果、飲料水に適合である。 | 水質検査部門管理者 | 後藤秋子 |
|-----|----------------------------|-----------|------|

\*本証明書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。

\*弊社採取以外の試料では、提供された採取における現地測定データ(残留塩素等)および情報については、弊社は責任を負いません。

## 報告下限値及び検査方法

| 検査項目 |                                       | 報告下限値*1  | 検査方法  |                                  |
|------|---------------------------------------|----------|-------|----------------------------------|
| 1    | 一般細菌                                  | 0        | 別表第 1 | 標準寒天培地法                          |
| 2    | 大腸菌                                   | —        | 2     | 特定酵素基質培地法                        |
| 3    | カドミウム及びその化合物                          | 0.0003   | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 4    | 水銀及びその化合物                             | 0.00005  | 7     | 還元気化-原子吸光光度法                     |
| 5    | セレン及びその化合物                            | 0.001    | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 6    | 鉛及びその化合物                              | 0.001    | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 7    | ヒ素及びその化合物                             | 0.001    | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 8    | 六価クロム化合物                              | 0.001    | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 9    | 亜硝酸態窒素                                | 0.004    | 13    | イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法         |
| 10   | シアン化物イオン及び塩化シアン                       | 0.001    | 12    | イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法           |
| 11   | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                         | 0.03     | 13    | イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法         |
| 12   | フッ素及びその化合物                            | 0.05     | 13    | イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法         |
| 13   | ホウ素及びその化合物                            | 0.004    | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 14   | 四塩化炭素                                 | 0.0001   | 14    | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 15   | 1,4-ジオキサン                             | 0.005    | 14    | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 16   | シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス1,2-ジクロロエチレン | 0.0002   | 14    | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 17   | ジクロロメタン                               | 0.0001   | 14    | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 18   | テトラクロロエチレン                            | 0.0001   | 14    | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 19   | トリクロロエチレン                             | 0.0001   | 14    | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 20   | ベンゼン                                  | 0.0001   | 14    | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 21   | 塩素酸                                   | 0.06     | 13    | イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法         |
| 22   | クロロ酢酸                                 | 0.002    | 17-2  | 液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法          |
| 23   | クロロホルム*                               | 0.0001   | 14    | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 24   | ジクロロ酢酸                                | 0.002    | 17-2  | 液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法          |
| 25   | ジブロモクロロメタン*                           | 0.0001   | 14    | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 26   | 臭素酸                                   | 0.001    | 18    | イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法           |
| 27   | 総トリハロメタン                              | 0.0004   | 14    | *4項目の和                           |
| 28   | トリクロロ酢酸                               | 0.002    | 17-2  | 液体クロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法          |
| 29   | ブロモジクロロメタン*                           | 0.0001   | 14    | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 30   | ブロモホルム*                               | 0.0001   | 14    | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法 |
| 31   | ホルムアルデヒド                              | 0.001    | 19    | 溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法        |
| 32   | 亜鉛及びその化合物                             | 0.001    | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 33   | アルミニウム及びその化合物                         | 0.001    | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 34   | 鉄及びその化合物                              | 0.01     | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 35   | 銅及びその化合物                              | 0.001    | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 36   | ナトリウム及びその化合物                          | 1        | 20    | イオンクロマトグラフ法(陽イオン)による一斉分析法        |
| 37   | マンガン及びその化合物                           | 0.001    | 6     | 誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法          |
| 38   | 塩化物イオン                                | 1        | 13    | イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法         |
| 39   | カルシウム, マグネシウム等(硬度)                    | 1        | 22    | 滴定法                              |
| 40   | 蒸発残留物                                 | 1        | 23    | 重量法                              |
| 41   | 陰イオン界面活性剤                             | 0.02     | 24    | 固相抽出-高速液体クロマトグラフ法                |
| 42   | ジェオスミン                                | 0.000001 | 25    | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法         |
| 43   | 2-メチルイソボルネオール                         | 0.000001 | 25    | パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法         |
| 44   | 非イオン界面活性剤                             | 0.005    | 28    | 固相抽出-吸光光度法                       |
| 45   | フェノール類                                | 0.0005   | 29    | 固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法        |
| 46   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                     | 0.3      | 30    | 全有機炭素計測定法                        |
| 47   | pH値                                   | 0.1      | 31    | ガラス電極法                           |
| 48   | 味                                     | —        | 33    | 官能法                              |
| 49   | 臭気                                    | —        | 34    | 官能法                              |
| 50   | 色度                                    | 0.5      | 36    | 透過光測定法                           |
| 51   | 濁度                                    | 0.1      | 41    | 積分球式光電光度法                        |

\*1 単位:mg/L(但し、大腸菌、pH、味、臭気は単位なし、一般細菌の単位はCFU/mL、色度と濁度の単位は度)